

Audyty efektywności energetycznej przedsięwzięć tego samego rodzaju:
Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego budynków magazynowych

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			21.08.2017 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego budynków magazynowych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcia tego samego rodzaju polegały na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę źródeł światła w postaci opraw metalohalogenkowych na energooszczędne oprawy typu LED z zachowaniem natężenia oświetlenia. Zmodernizowane źródła światła zainstalowane są wewnątrz budynków magazynowych: 1) w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej 8, 2) w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Rolniczej 18.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "SPECJAŁ" Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
	-	1) 20.01.2016 r. 2) 08.02.2016 r.	5 lat	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	149 908,72	[kWh/rok]	12,889	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	449 726,16	[kWh/rok]	38,669	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	120,826			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek			
Nr uprawnienia:	audytor/członek ZAE Nr 1746			
Nr telefonu:	724-153-639			
Podpis:				


* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.



PPHU **SPECJAŁ** Sp. z o.o.
Adres siedziby:
 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5
 NIP 5170199121 REGON 180188892
 SR Rzeszów KRS 0000270383 (70)
Adres do korespondencji:
 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8
 Tel. (17) 859-71-41; 853-28-07


 podpis Pi ✓