

3. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wyniki analizy przedstawiono w poniższej karcie audytu efektywności energetycznej sporządzonej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			30.06.2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa i automatyzacja układu termo-hydraulicznego w ciepłowni C-13		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Kompleksowa przebudowa i automatyzacja układu termo-hydraulicznego w ciepłowni C-13 wraz z dostosowaniem właściwości eksploatacyjnych do aktualnych i prognozowanych potrzeb odbiorców.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno NIP 713-020-71-92, Regon 004164490		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
04.08.2017	2018	—	15	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	772 306	[kWh/rok]	66,3	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 316 917	[kWh/rok]	199,0	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:			616,3	[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Zbigniew Plutecki			
Nr uprawnienia:	upr. Nr 161 Stowarzyszenia Polskich Energetyków			
Nr telefonu:	+48 601 491 779			
Podpis:	 dr inż. Zbigniew Plutecki upr. bud. do proj. bez ograniczeń GPE 0216 P003/06 sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe i wod-kan			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.