

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		1 sierpień 2017r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej wykonanych w technologii tradycyjnej na odcinki wykonane w technologii preizolowanej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymieniono odcinki sieci ciepłowniczej kanałowej wykonanej w technologii tradycyjnej na odcinki sieci preizolowanej w izolacji standard.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Termowad Sp. z o. o. al. Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice NIP 5510007699 REGON 070547965		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	27.09.2016 r.	5
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	1531,049	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	36,568 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1684,154	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	40,225 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	145,3		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann	WIELKOPOLSKIE BIURO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	
Nr uprawnienia:	nie dotyczy	Piotr Lehmann	
Nr telefonu:	+48 792-715-465	61-249 Prochów 27, Ul.ii Lubelskiej 16/34 tel. +48 792 715 465 NIP 782 242 11 74	
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.