


1. Karta audytu efektywności energetycznej

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  | Data wykonania   |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 13 czerwca 2017 roku   |  |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |  |  |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |  | Modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej  |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  |  | Przebudowa odcinków sieci ciepłych wykonanych w technologii kanałowej nieprzechodniej na sieci ciepłe w technologii rur preizolowanych na terenie miasta Zambrów w 2017 i 2018 roku. |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: |  | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.<br>ul. Papieża Jana Pawła II 5<br>18-300 Zambrów<br>NIP: 723-11-47-416  |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:  | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:  | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 22 czerwca 2017 r.   | 31 października 2018 r.  |  | 10   |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>  |  |  |  |
| Srednioroczna oszczędność energii finalnej:  | 770,25   | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 18,397 [toe/rok]   |
| Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:  | 928,012  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 22,165 [toe/rok]   |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:  |  |  | 88,096 [ton/rok]   |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |  |  |  |
| Imię i nazwisko:   | Ryszard Fiedorowicz  |  |  |
| Nr uprawnień:  | nie dotyczy  |  |  |
| Nr telefonu:   | 86 271 31 92 w.13, 530 028 422   |  |  |
| Podpis:  |        |  |  |

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.