


**Załącznik Nr 3 do wniosku z dnia 15.11.2017r. o wydanie świadectwa efektywności energetycznej- KOREKTA**

**WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>			<b>Data wykonania</b>	
			15.11.2017	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
<b>Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:</b>		Modernizacja sieci ciepłowniczych w Kraśniku.		
<b>Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):</b>		a) modernizacja sieci ciepłej wysokotemperaturowej o średnicach Dn 125, Dn 100, Dn 50 polegająca na wymianie starej sieci kanałowej w rejonie ulic Klonowa-Niepodległości na preizolowaną o średnicach Dn 100 , Dn 80 i Dn 50.  b) modernizacja sieci ciepłej wysokotemperaturowej o średnicach Dn 65 i Dn 40, polegająca na wymianie starej sieci kanałowej w rejonie ulic Racławicka -Niepodległości 54 na preizolowaną o średnicach Dn 80 , Dn 65 i Dn 40.  c) modernizacja sieci ciepłej wysokotemperaturowej o średnicach Dn 100 , Dn 80 i Dn 40 polegająca na wymianie starej sieci kanałowej w rejonie ulic Zawadzkiego-Niepodległości 54a na preizolowaną o średnicach Dn 80 , Dn 65 i Dn 40.		
<b>Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:</b>		Veolia Wschód Sp. z o.o ul.Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość  NIP: 922-00-03-465		
<b>Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:</b>	<b>Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:</b>	<b>Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:</b>	<b>Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:</b>	
08.06.2017 r,	30.09.2017 r.	17.10.2017 r	28,7	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>				
<b>Średnioroczna oszczędność energii finalnej:</b>	872,49	[GJ/rok] lub [ kWh/rok]	20,84	[toe/rok]
<b>Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:</b>	1134,24	[GJ/rok] lub [ kWh/rok]	27,09	[toe/rok]
<b>Szacowana wielkość redukcji emisji CO<sub>2</sub>***:</b>	107,67			[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
<b>Imię i nazwisko:</b>	Ewa Kłyż	SPECJALISTA ds. Rozwoju  Ewa Kłyż		
<b>Nr uprawnień:</b>				
<b>Nr telefonu:</b>	697 977 038			
<b>Podpis:</b>				

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dyrektor ds. Rozwoju  
 Roman Trześniowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dyrektor ds. Technicznych  
 Marek Schmidt