


| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ   |  | Data wykonania   |  |
|---|--|--|--|
|   |  | 30 maja 2017   |  |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej   |  |  |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej   |  | w zakresie modernizacji kotłowni wodnej poprzez montaż ekonomizera i zastosowanie pokrowców termoizolacyjnych  |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)  |  | Przedsięwzięcie polega na zastosowaniu usprawnień:<br>1. montaż ekonomizera tj. wymiennika ciepła spaliny/woda do istniejącego kotła<br>2. zastosowanie pokrowców termoizolacyjnych na armaturę w kotłowni oraz na nieizolowane elementy kotła |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane |  | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.<br>96-500 Sochaczew, Al. 600 – lecia 90   |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:   | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:  | Wyrażony w latach kalendarzowy okres uzyskiwania efektywności oszczędności energii*: |
| 12 czerwca 2016   | 15 grudnia 2017  | nie dotyczy  | 5  |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)  |  |  |  |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej:   | 1 335,17   | [GJ/rok]   | 31,89 [toe/rok]  |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:   | 1 468,69   | [GJ/rok]   | 35,08 [toe/rok]  |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***  | 74,90  |  | [ton/rok]  |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej   |  |  |  |
| Imię i nazwisko:  | Andrzej Piórkowski   |  |  |
| Nr uprawnień:   | nie dotyczy  |  |  |
| Nr telefonu:  | 663 850 584  |  |  |
| Podpis:   |         |  |  |

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze nie zrealizowanego

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.