

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		2013-01-21	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Zmiana parametrów pracy sieci ciepłowniczej zasilającej odbiorcę przy ul. Wróblewskiego 19 w Łodzi poprzez zmianę czynnika zasilającego z pary technologicznej na wodę gorącą.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Zmiana parametrów pracy sieci ciepłowniczej zasilającej odbiorcę ciepła w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18 poprzez wymianę sieci parowej o parametrach 180°C na sieć wodną o parametrach 120°C/70°C w okresie zimowym i 70°C/45°C w okresie letnim.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Dalkia Łódź S.A. Ul. J.Andrzejewskiej 5 90-975 Łódź		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
2011	-	2011	30
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 713	[GJ/rok]	64 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 214	[GJ/rok]	52 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	204,05		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Agata Heleniak		
Nr uprawnień:	-		
Nr telefonu:	721 201 956		
Podpis:	<i>Heleniak Agata</i>		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.