

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		25.01.2013 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zabudowa falownika na zasilaniu pompy skroplin sieciowych 8A w Elektrociepłowni Żerań	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Montaż falownika o mocy 110 kW na zasilaniu silnika pompy 8A wraz z wykonaniem sterowania lokalnego z panelu falownika oraz sterowania zdalnego z systemu OVATION na Nastawni CDC celem uzyskania możliwości regulacji obrotów silnika pompy	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		PGNiG TERMIKA SA Ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
06.04.2012 r.		06.09.2012 r.	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	142 781,51 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	12,28 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	428 344,54 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	36,84 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	145,24		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Daniel Sawicki		
Nr uprawnienia:			
Nr telefonu:	22 587 8754		
Podpis:	Daniel Sawicki		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany