


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		28.01.2013	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnej, dwururowej, pompowej, z rozdziałem dolnym zasilanej z węzła cieplnego usytuowanego w piwnicy budynku	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Ekoprojekt Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa, NIP 522-290-48-74	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	25.05.2011 - Gołuchowska 11 06.07.2011 - Secemińska 9	15
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	721,8	[GJ/rok]	17,2 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	577,5	[GJ/rok]	13,8 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	58,4		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Paweł Popielarski		
Nr uprawnień:	-		
Nr telefonu:	600-500-913		
Podpis:			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze już zrealizowanego

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.