

# 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		25.01.2013	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Tczewie	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej polegająca na wymianie odcinków sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do sieci ciepłowniczej z rur kanałowych w wieku powyżej 25 lat na rury preizolowane.	
Dane podmiotu upoważnionego (numer Pesel albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zakład Energetyki Ciepłej Tczew Sp. z o.o. Ul. Rokicka 16 83-110 Tczew	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach okres uzyskiwania oszczędności energii:
22.04.2011	-	30.11.2012	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1350,27	[GJ/rok]	32,25 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1485,29	[GJ/rok]	35,48 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	97,68		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Lilianna Homa		
Nr uprawnień:	503		
Nr telefonu:	48 507 48 576		
Podpis :	mgr Lilianna Homa		

Nr uprawnień: 403  
 tel.: 0693 015 064  
 www.audytenergetyczny24.pl  
 biuro@audytenergetyczny24.pl