


1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

| | | | |
|--|--|---|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 13 stycznia 2014 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Modernizacja oświetlenia drogowego, stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., na terenie gminy Milejewo. | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. zrealizowała przedsięwzięcia mające na celu poprawę wydajności oświetlenia drogowego. Efektem wykonanych prac jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie ww. gminy. | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot NIP 585-12-32-055, REGON 191251580, KRS 0000109164 | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| --- | --- | 01 czerwca 2012 | 15 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 106 036,65 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 9,12 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 318 109,95 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 27,36 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 86,10 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Robert Mądraszewski | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | +48 58 760-77-63; 785-877-640 | | |
| Podpis: |  | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

| | | | |
|-----------|--|---------|---------------------|
| Plik: | Audyt Efektywności Energetycznej Milejewo | Strona: | 2 z 21 |
| Inwestor: | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | Autor: | Robert Mądraszewski |