

	<b>PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.</b> <b>ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW</b>	Nr ewid.: 006/ZC/2014
	Audyt efektywności energetycznej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów Modernizacja układu regulacji wentylatorów spalin na bloku nr 2	Strona/Stron 14/16

### ZAŁĄCZNIK NR 1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			17 styczeń 2014	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		MODERNIZACJA URZĄDZEŃ POTRZEB WŁASNYCH		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja układu regulacji wentylatorów spalin na bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w zakresie zabudowy przemienników częstotliwości oraz wymiany zabezpieczeń polowych w polach zasilających wentylatory spalin		
Dane podmiotu, u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów NIP: 769-050-24-95		
Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	05.11.2012	24	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>				
Oszczędność energii finalnej:	4 628 000	kWh/rok	397,9	toe/rok
Oszczędność energii pierwotnej:	14 024 242	kWh/rok	1 205,9	toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	5 536,8			ton/rok
<b>Dane audytora efektywności energetycznej</b>				
Imię i Nazwisko:	Agnieszka Wypych			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	(32) 237-63-17			
Podpis:	<i>Agnieszka Wypych</i>			
* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego				
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego				
*** Na podstawie wskaźników emisji CO <sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym system handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisji do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok				