


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20 stycznia 2014r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Kompleksowa modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy ul.: Grunwaldzkiej 27; 29 A - B; 31 A - B; 33 A - B.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Zastąpiono gazowe podgrzewacze przepływowe wody, centralnym systemem zasilanym z miejskiej sieci ciepłej: zamontowano węzeł ciepły oraz rozprowadzono instalację ciepłej wody użytkowej.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" ul. Grunwaldzka 21 60-786 Poznań NIP: 777-00-02-731		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		30.12.2013	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	517 479	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	44,495 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	732 947	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	63,022 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	103,741		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	602 22 44 80	inż. Wiesław Słomowicz audytor energetyczny	
Podpis:	 ul. Głębokowska 3, 61-680 Poznań tel. 602 22 44 80		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.