

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		23.01.2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej poprzez usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania, oraz poprawy izolacji cieplnej rurociągów i zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej na rurociągi preizolowane		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Płock ul. Harc. A. Gradowskiego 3a 09-402 Płock Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław NIP 118-16-06-467 REGON 017341819		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	16.10.2012	30
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	5866,32	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	140,11 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	7067,87	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	168,81 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	593,21		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Mgr inż. Włodzimierz Maciakiewicz		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	Włodzimierz Maciakiewicz 603-473-529		
Podpis:	<i>Włodzimierz Maciakiewicz</i>		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.