

**FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O.**Nr ewid.:  
24.2/ZC/2014Audyt efektywności energetycznej  
Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej w Płocku o długości ok. 1,56 km  
wykonanej w technologii tradycyjnej na odcinki z rur preizolowanychStrona/Stron  
22/22**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Audytu efektywności energetycznej****KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20 styczeń 2014	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej w Płocku o długości ok.1,56 km wykonanej w technologii tradycyjnej na odcinki z rur preizolowanych.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław NIP: 118-160-64-67	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	31.10.2013	30
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 181,536	[GJ/rok]-lub [kWh/rok]	75,990 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	3 833,176	[GJ/rok]-lub [kWh/rok]	91,554 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	278,289		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Konrad Rembisz		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-36		
Podpis:	<i>Rembisz</i>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.