

	<b>FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O.</b>	Nr ewid.: 24.1/ZC/2014
	Audyt efektywności energetycznej Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu o długości ok. 5,7 km wykonanej w technologii tradycyjnej na odcinki z rur preizolowanych	Strona/Stron 33/33

## ZAŁĄCZNIK NR 1 do Audytu efektywności energetycznej

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		<b>20 styczeń 2014</b>	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu o długości ok. 5,7 km wykonanej w technologii tradycyjnej na odcinki z rur preizolowanych.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.</b> ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław NIP: 118-160-64-67	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	<b>11.12.2013</b>	<b>30</b>
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>9 745,512</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>232,768</b> [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>11 741,581</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>280,443</b> [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>1 102,182</b>		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	<b>Konrad Rembisz</b>		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-36		
Podpis:	<i>Rembisz</i>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

