


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		16. 01. 2014 rok	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		„Wymiana urządzeń potrzeb własnych kotła K-2 typu WR25 – wymiana wentylatora wyciągu spalin oraz jego napędu o zmiennym zapotrzebowaniu mocy – silnika i układu regulacji wydajności, z zastosowaniem falowników”	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymieniono wentylator wyciągu spalin z silnikiem 250 kW i 6 kV, o wydajności regulowanej kierownicami, na dwa nowe wentylatory z silnikami 55 kW i 0,4 kV, o wydajności regulowanej falownikami.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Świdnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	31. 01. 2011 rok	4 lata
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	135 000	[CJ/rok] lub [kWh/rok]	11,61 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	409 090	[CJ/rok] lub [kWh/rok]	35,17 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	121		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Bogdan Ryndziewicz		
Nr uprawnienia:			
Nr telefonu:	74 85 – 249 – 41 wew. 244, kom. 0048 - 603 193 711		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.