

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		08.04.2013 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Poprawa efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Przedsięwzięcie polega na modernizacji sieci rozdzielczej w rejonie ul. Niepodległości w Lubinie. Wykonano wymianę istniejącej tradycyjnej sieci ciepłowniczej na nową preizolowaną o średnicach 2xDN250 i L=2x312,8 m, 2xDN150 i L=2x10,8 m oraz 2xDN80 i L=2x7,6 m	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy SA, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica NIP 691-02-01-247	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
2012	-	2012	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 328,15	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	31,72 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 281,76	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	54,50 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***:	214,35		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11		
Nr uprawienia:	Audytor Energetyczny ZAE pozycja na liście: 248		
Nr telefonu:	71 326 13 43		
Podpis:	<i>K. Szymański</i>		

W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

* Na podstawie wskaźników emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do portowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.