

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			08.04.2013 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Poprawa efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Modernizacja sieci rozdzielczej w rejonie ul. Kruczej 2-46 w Lubinie. Wykonano wymianę istniejącej tradycyjnej sieci ciepłowniczej na nową preizolowaną o średnicach 2xDN150 i L=2x94,4 m, 2xDN100 i L=2x88,0 m, 2xDN65 i L=2x141,0 m, 2xDN50 i L=2x185,5 m oraz 2xDN40 i L=2x115,5 m		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy SA, ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica NIP 691-02-01-247		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
2012	-	2012	20	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 408,95	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	33,65	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 420,58	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	57,81	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	227,39			[ton/rok]
Dane sporządzające audyt efektywności energetycznej				
Nazwa i Nazwisko:	mgr inż. Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pelczyńska 11			
Adres uprawnień:	Audytor Energetyczny ZAE pozycja na liście: 248			
Numer telefonu:	71 326 13 43			
Podpis:	<i>K. Szymański</i>			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.