


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | |
|--|--|---|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 24.01.2014 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | <i>Wymiana 2 sztuk Pomp Wody Zasilającej wraz z silnikami</i> | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | <i>Zadanie polegało na wymianie dwóch agregatów pompowych (pompa wody zasilającej PWZ wraz z silnikiem) nr 1 i nr 5, służących do zasilania kotłów OP-215 w Elektrociepłowni GA Z.A. „Puławy” S.A. Stare pompy SIGMA typu CHP 200 o mocy 1600 kW, S.A, wymieniono na jednostki nowego typu CND 4 o mocy 1450 kW</i> | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | <i>Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” Spółka Akcyjna 24 -110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 NIP 716-000-18-22, REGON 430528900</i> | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 21.03.2011 | - | 19.02.2012 | 20 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 2 355 575 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 202,54 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 7 138 106 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 613,70 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 2 416 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Janusz Kucharski | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | 605098363 | | |
| Podpis: | Janusz Kucharski  | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.