

# 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		21.01.2014r	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana magistralnej sieci ciepłej kanałowej na preizolowaną na odcinku od komory CK-513 do pkt. A wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa i ul. Generała Stanisława Sosabowskiego w Białymstoku.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana sieci ciepłej kanałowej 2xDN500 zasilanie + 1xDN600 powrót na preizolowaną 2xDN600 i przyłączenie sieci osiedlowych na odcinku od komory CK-513 do pkt. A wzdłuż ul. Gen. Wł. Andersa i Gen. St. Sosabowskiego. Sieć w nowej technologii poprowadzono po zoptymalizowanej krótszej trasie.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. ul. Warszawska 27 15-062 Białystok Tel. 085 714 94 00, fax 085 714 94 07 REGON 050038558		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		30.10.2012r	20 lat
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	11 446,74	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	273,19 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	13 791,25	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	329,14 [toe/rok]
Szacowana wielkość	733,624		[ton/rok]

**Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej**

Imię i nazwisko:	Anna Siemieniuk
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy
Nr telefonu:	(85) 714 94 35, 797 309 029
Podpis:	<i>Anna Siemieniuk</i>

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.