


**0. Karta audytu efektywności energetycznej**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20.01.2014 roku	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie modernizacji oświetlenia lub wymiany	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja oświetlenia Wydziału Węglipochodnych P3 w ArcelorMittal Poland S.A. w Oddziale w Zdzeszowicach dotyczyła hal produkcyjnych	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		ArcelorMittal Poland S.A. Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza NIP 634-24-63-083 Oddział w Zdzeszowicach ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzeszowice	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania poprawie efektywności oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	19.08. 2011	5 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	828,08	[MWh/rok]	71,20 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2509,34	[MWh/rok]	215,76 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	672,4		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Mariusz Tabęcki		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 22 626 09 10		
Podpis:			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Prezesa Zarządu  
KAPE S.A.  
Zbigniew Łopak

KRAJOWA AGENCJA  
POSZANOWANIA ENERGII S.A.  
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25  
tel. 626-09-10, fax 626-09-11