


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		24.01.2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Ograniczenie przepływów mocy biernej - przedsięwzięcie w zakresie ograniczeń strat związanych z poborem energii biernej.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Usprawnienie polegało na zamontowaniu w Karpackim Oddziale Handlowym kompensatora mocy biernej zbudowanego z dławika 10kVar typ ED3k firmy ELHAND.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	10.08.2012	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	806 765,00	[kWh/rok]	69,38 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 444742,40	[kWh/rok]	210,25 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	883,72		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Włodzimierz Maciakiewicz mgr inż. Paweł Ziółkowski mgr inż. Bożena Huryń		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	mgr inż. Włodzimierz Maciakiewicz 603-473-529, mgr inż. Bożena Huryń 502-052-973, mgr inż. Paweł Ziółkowski 502-504-244		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.