


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | |
|--|--|---|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 24.01.2014 r. | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Zmniejszenie strat ciepła w przesyśle. | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Ograniczenie strat na przesyśle występujących w miejskiej sieci ciepłej poprzez modernizację i przebudowę istniejącej sieci o długości 477 mb, polegające na zmianie technologii wykonania z tradycyjnej na preizolowaną. | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z O.O. 89-500 Tuchola, ul. Świecka 68 NIP 561-100-04-63 | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| | | 21.listopada 2011 | 15 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Srednioroczna oszczędność energii finalnej: | 823,6735 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 19,673 [toe/rok] |
| Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 905,1357 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 21,619 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 0,064 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Jarosław Góral | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | 52 3343300 | | |
| Podpis: |  mgr inż. budownictwa Jarosław Góral uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. GP-KZ-7342/581/94 | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.