


**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TABELA 1**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania:</b>	
		12.01.2015 r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>Modernizacja pomp obiegowych Kotłowni DPM</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: (max 250 znaków)		Wymiana pompy obiegowej PO4 i wprowadzenie płynnej regulacji obrotów jej napędu elektrycznego. Wymiana silnika elektrycznego pompy PO3 na silnik o wyższej sprawności. Optymalizacja układu sterowania pracą pomp obiegowych.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A</b>	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	31.12.2012 r.	10
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej	1 227,2 340 893	GJ/rok lub kWh/rok	29,31 toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej	3 681,6 1 022 679	GJ/rok lub kWh/rok	87,93 toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	403,8		ton/rok
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:</b>			
Imię i nazwisko:	Ewa Horków		
Nr uprawnień:	-		
Nr telefonu:	94 342 54 64, kom. 606 924 862		
Podpis:			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.