


# 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 04/01/2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Instalacja układu odzysku ciepła ze śrubowej sprężarki powietrznej oraz wykorzystanie go do celów użytkowych w procesie technologicznym.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Instalacja systemu odzysku ciepła ze śrubowej sprężarki powietrznej do wstępnego podgrzewu ciepłej wody technologicznej stosowanej w zakładzie.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		„Sokołów” S.A. Aleja 550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	31.08.2012 r.	3	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	334,645 [GJ/rok]	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	7,993	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1282,958 [GJ/rok]	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	30,642	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> :	71,615			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Marcin Trojnecki			
Nr uprawnień:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	784915321, (17) 7175200			
Podpis				

**EnMS POLSKA Sp. z o.o.**  
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3  
REGON 180919806 NIP 8172173239  
tel./fax +48 17 717 52 00

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12

września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik :	AEE - Czyżew - Odzysk Ciepła	Strona :	2
Inwestor :	„Sokołów” S.A.	Autor :	Mgr inż. Marcin Trojnecki