

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 16/01/2015 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja i wymiana pomp i ich napędów w instalacji kwasu fosforowego.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana 6. napędów i pomp w układzie cyrkulacji kwasu fosforowego na nowe pompy o większej efektywności oraz zespołu 8. napędów i pomp wody chłodni wentylatorowej kwasu na dwie nowe efektywniejsze i mniej zawodne.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Alwernia Spółka Akcyjna ul. Karola Olszewskiego 25 32-566 Alwernia		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	03.07.2014 r.	3	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 420 826 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	208,153	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	7 262 478 kWh/rok	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	624,459	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	2 154, 535			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Wojciech Plech			
Nr uprawnień:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	(17) 7175200			
Podpis	<i>Wojciech Plech</i>			EnMS POLSKA Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172173239 tel./fax +48 17 717 52 00

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

Plik :	AEE - Alwernia - Modernizacja układu pomp.docx	Strona :	2
Investor :	Alwernia Spółka Akcyjna	Autor :	EnMS Polska Sp. z o.o.