

0. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		30 października 2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja węzłów ciepłych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja 4 węzłów grupowych, polegająca na likwidacji węzłów grupowych i zabudowie w to miejsce indywidualnych węzłów ciepłowniczych w budynkach w rejonie zasięgu sieci ciepłowniczej w Wołominie, której właścicielem jest Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 05-200 Wołomin NIP: 125-09-10-324	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	19.08.2014	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	8363,309	[GJ/rok]	199,754 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	10076,276	[GJ/rok]	240,668 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	794,263		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Dariusz Koc		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	22-696-89-53		
Podpis:			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ
w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin
tel.: 787 55 80/83, fax: 787 55 84
NIP 125-09-10-324, sekretariat@zec.wolomin.pl

mgr inż. Edward Olszowy

Wojciech Dąbrowski