


## 0. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		30.10.2014 roku	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń potrzeb własnych	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie modernizacji układów pompowych instalacji wodnej ZEC w Wołominie Sp. z o.o., które polegało na zastąpieniu starych układów pompowych nowymi bardziej energooszczędnymi, dostosowanymi do istniejącej instalacji technologicznej.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 49 05-200 Wołomin NIP: 125-09-10-324	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	29.08.2014 roku	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	309857	[kWh/rok]	26,643 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	938960	[kWh/rok]	80,736 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	251,604		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Ireneusz Dyjeciński		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	22 626 09 10		
Podpis:			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

 \*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

**ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ**  
 w Wołominie Sp. z o.o.  
 Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin  
 tel.: 787 55 80/83, fax: 787 55 84  
 125-09-10-324, sekretariat@zec.wolomin.pl

PRZES ZARZĄDU

  
 mgr inż. Edward Olszowy

WICEPREZES ZARZĄDU

  
 Włodzisław Dąbrowski

