
	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nr ewid.: 012.1/ZC/2015
	Audyt efektywności energetycznej Część 1. Wymiana autotransformatora AT3 typu RtdxP-125000/200 na autotransformator typu ANSR3Lb 125000/220 PN w Stacji Leśniów 220/110 kV	Strona/Stron 18/18

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		02 styczeń 2015 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT NA TRANSFORMACJI W TRANSFORMATORACH POPRZEZ WYMIANĘ TRANSFORMATORÓW		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana autotransformatora AT3 typu RTdxP-125000/200 na autotransformator typu ANSR3Lb 125000/2200 PN w stacji Leśniów 220/110 kV.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	13 listopad 2013 r.	45	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	495 300	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	42,588	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 500 909	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	129,055	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	441			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Paweł Skrobek			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	(32) 237-63-91; 695-952-394			
Podpis:				

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.