



## 0. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		1 stycznia 2015 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie odzysku energii w procesach przemysłowym	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na instalacji układu odzysku ciepła przegrzania gorących par amoniaku z instalacji śrubowych sprężarek chłodniczych znajdujących się w SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna w Karczewie.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcia takie zostało zrealizowane:		SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna, ul. Armii Krajowej 80 05-480 Karczew NIP: 5320002463	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	04.04.2011 r.	5 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej	14753,881	[GJ/rok]	352,390 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej	17357,507	[GJ/rok]	414,577 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	1397,193		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Artur Łazicki		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	660 075 293		
Podpis:			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

AUDEX Jolanta Dyjecińska  
Nowa Iwiczna ul. Żmłowa 53 k.z.1  
05-515 Płaszczyno  
tel. 601 69 20 66  
NIP: 118-018-55-78

AUDEX Jolanta Dyjecińska  
  
mgr Jolanta Dyjecińska