



0. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		1 stycznia 2015 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie odzysku energii w procesie przemysłowym		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegało na odzysku energii cieplnej z chłodnicy międzystopniowej sprężarek chłodniczych SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		SuperDrop Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna ul. Armii Krajowej 80 05-480 Karczew NIP: 5320002463 Oddział w Łodzi ul. Traktorowa 180 91-203 Łódź		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
Nie dotyczy	Nie dotyczy	05.03.2012	5 lat	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Srednioroczna oszczędność energii finalnej	3462,445	[GJ/rok]	82,699	[toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4171,620	[GJ/rok]	99,637	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	327,894			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Artur Łazicki			
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy			
Nr telefonu:	660 075 293			
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

AUDEX Jolanta Dyjecińska
Nowa Wólczka ul. Żmłowa 53 lok.1
05-515 Płocznino
tel. 601 69 20 66
NIP: 118-018-55-78

AUDEX Jolanta Dyjecińska

mgr Jolanta Dyjecińska