
	<b>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W NOWYM SĄCZU</b>	Nr ewid.: 18/ZC/2015
	Audyt efektywności energetycznej Ograniczenie strat ciepła na przesyle; Wymiana węzłów ciepłych	Strona/Stron 31/31

## 9. Załączniki

### ZAŁĄCZNIK NR 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		15 stycznia 2015	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH; WYMIANA LUB MODERNIZACJA GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ I TECHNOLOGII O WYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana rurociągów kanałowych na preizolowane. Likwidacja grupowych węzłów ciepłych oraz zabudowa wysokosprawnych indywidualnych kompaktowych węzłów ciepłych z automatyką pogodową		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
14.07.2014 r.	30.10.2015 r.	-	15
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 843,96	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	44,04 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 221,64	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	53,06 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	208,54		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Dawid Kijowski		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63 26; 785 020 332		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu