
	FORTUM ZABRZE S.A.	Nr ewid.: 24.3/ZC/2015
	Audyt efektywności energetycznej Modernizacja pompowni wody zdemineralizowanej i pompowni wody zmiękczonej z zastosowaniem przemienników częstotliwości do sterowania wydajnością pomp w Elektrociepłowni Zabrze	Strona/Stron 22/22

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		13 styczeń 2015 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja pompowni wody zdemineralizowanej i pompowni wody zmiękczonej z zastosowaniem przemienników częstotliwości do sterowania wydajnością pomp w Elektrociepłowni Zabrze.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Fortum Zabrze S.A. ul. Wolności 416 41-800 Zabrze NIP: 648-000-12-89	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	31.12.2012	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	597 140	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	51,345 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 809 515	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	155,590 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	531		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Mateusz Kasprzyk		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-91		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

45
