


	FORTUM ZABRZE S.A.	Nr ewid.: 24.2/ZC/2015
	Audyt efektywności energetycznej Kompleksowa modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. Przebudowa ogrzewania parowego łaźni na ogrzewanie wodne w Elektrociepłowni Zabrze	Strona/Stron 18/18

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		13 styczeń 2015 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. i C.W.U	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przebudowa ogrzewania parowego łaźni na ogrzewanie wodne w Elektrociepłowni Zabrze.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Fortum Zabrze S.A. ul. Wolności 416 41-800 Zabrze NIP: 648-000-12-89	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	22.06.2012	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 487,1	[GJ/rok]-lub [kWh/rok]	83,288 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 201,3	[GJ/rok]-lub [kWh/rok]	100,347 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	394,378		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Daniel Roch		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-90, 785-003-259		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.