

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			05.12.2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Modernizacja lokalnych źródeł ciepła u odbiorców końcowych. Modernizacja węzła ciepłego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Księża Małe” zlokalizowanego w budynku przy ul. Tarnogórskiej 1, 52-021 Wrocław		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Wymiana węzła ciepłowniczego 4-funkcyjnego na potrzeby centralnego ogrzewania o mocy $Q_{co,calc} = 2615,5$ kW (węzeł Osiedle $Q_{co1} = 2375,0$ kW, węzeł Tarnogórska 1 $Q_{co2} = 240,5$ kW, wentylacji $Q_{went} = 46,8$ kW oraz na potrzeby c.w.u. o mocy $Q_{cw,śr} = 17,5$ kW, $Q_{cw,max} = 51,5$ kW		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
28.03.2013	-	17.09.2013	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 774,19	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	66,26	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 277,61	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	54,40	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	213,50			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pelczyńska 11			
Nr uprawienia:	Audytor Energetyczny KAPE 34/99			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43			
Podpis:				

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.