



| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  | Data wykonania   |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 07.01.2015   |  |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |  | Instalacja układu odzysku ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych.  |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):   |  | Odzysk ciepłej wody pochłodniczej po procesie obróbki termicznej produktów w autoklawach.  |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: |  | <b>KOOPEROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b><br><b>ZDUNY nr 40A; miejsc. ZDUNY; kod 83-115; poczta SWAROŻYŃ</b><br><b>woj. pomorskie; powiat starogardzki;</b><br><b>gmina STAROGARD GDAŃSKI</b><br><b>NIP: 5922109067 REGON: 220142190</b> |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*   | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**   | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**   | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| -  | -  | 12.11.2013   | 4  |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)   |  |  |  |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej:  | 6 978,592  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 166,681 [toe/rok]  |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:  | 7 368,347  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]   | 175,990 [toe/rok]  |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***   | 140,735  |  | [ton/rok]  |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko:   | mgr inż. Jarosław Kozub  |  |  |
| Nr uprawienia:   | nie dotyczy  |  |  |
| Nr telefonu:   | 607607454  |  |  |
| Podpis:  | <br> |  |  |

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.