


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20 stycznia 2016 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Ograniczenie strat poprzez modernizację sieci ciepłowniczej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Poprawa izolacji cieplnej napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2 x DN700 - 2 x DN600 - 2 x DN400 w systemie ciepłowniczym Bielska-Białej na odcinkach o łącznej długości 330,4 m w ramach realizacji 2 zadań w rejonie ul. Grażyńskiego-Niepodległości, ul. Komorowicka	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grażyńskiego 108 43-300 Bielsko – Biała NIP:547-017-19-02	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
15 września 2014	-	1 grudnia 2015	6
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 657,452	[GJ/rok]	63,472 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 258,834	[GJ/rok]	53,951 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	212		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Zofia Piotrowska, Kamilla Wojarska		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	33 812 82 62, 33 812 82 28		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-300 Bielsko-Biała, ul. M. Grażyńskiego 108
tel. 33 812-20-21-24; 33 816-65-16
NIP 547-017-19-02

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr inż. Józef Niedokos

