
	<b>PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIĘPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓW</b>	Nr ewid.: 416/ZC/2015
	Audyty efektywności energetycznej modernizacji pompowni wody sieciowej	Strona/Stron 22/22

### 10. Załączniki

Załącznik nr 1. Karta efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia zgłoszonego do przetargu

#### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		<b>18 grudzień 2015</b>	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pomp wody sieciowej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja pomp wody sieciowej PWS3 i PWS6 celem poprawy sprawności pompowania i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		PGE GIEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	10.2015	15
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	623 496,000	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	53,611 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 889 381,818	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	162,458 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	554,9		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Daniel Roch		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237-63-90; 785-003-259		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.