

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			18.12.2015	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Wymiana indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Wymiana 3 sztuk starych węzłów cieplnych na nowoczesne, wysokosprawne kompaktowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania c.w.u. w budynkach SM Nowy Dwór.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Dwór 54-438 Wrocław ul. Zemska 35 NIP 8960003639		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
		22.12.2014	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 163,509	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	27,789	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	878,450	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	20,981	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	86,510			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pelczyńska 11			
Nr uprawienia:	Audytor Energetyczny KAPE 34/99 mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE			
Nr telefonu:	71 / 326 13 43 Nr ewid. 9702/BUW AUDYTOR KAPE 34/99			
Podpis:	51-607 Wrocław, ul. Czackiego 56A 			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.