

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		28.12.2015	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana indywidualnych węzłów ciepłych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Wymiana 9 sztuk starych węzłów ciepłych 2-funkcyjnych na nowoczesne, wysokosprawne 2-funkcyjne kompaktowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania c.w.u. w budynkach należących do SM "Szóstka" we Wrocławiu.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Szóstka” 54-129 Wrocław ul. Bajana 31 A NIP: 8942412215	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej *:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		30.09.2015	5
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 932,239	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	46,150 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 458,841	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	34,843 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	143,667		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski		
Nr uprawienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	71 / 326 13 43	mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr ewid. 9/11-3/BUW AUDYTOR KAPE 34/89	
Podpis:	51-607 Wrocław, ul. Dąbkijskiego 56A		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.