
	<b>WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.</b>	Nr ewid.: 444.3/ZC/2015
	Audyt efektywności energetycznej zakończonego przedsięwzięcia pn.: Ograniczenie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych Modernizacja sieci ciepłowniczej w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu	
		Strona/Stron 20/20

**Załącznik nr 1. Karta audytu efektywności energetycznej**

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		<b>5 styczeń 2016</b>	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		<b>OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH</b>	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja sieci ciepłowniczej. Wymiana odcinków tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć wykonaną w technologii rur preizolowanych wraz z przejściem z systemu 4 rur (c.o. i c.t.) na system 2 rur (c.o.).	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		<b>Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.</b> ul. Parkowa 42 86-300 Grudziądz NIP: 876-020-50-02	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	<b>06.09.2012 r.</b>	<b>30</b>
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	<b>725,546</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>17,329</b> [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	<b>874,152</b>	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	<b>20,879</b> [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	<b>68,891</b>		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	<b>Anna Tamaka</b>		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63 31; 693-195-932		
Podpis:			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

69