

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania 23/01/2016 r.
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Docieplenie budynków kotłowni, warsztatu, zmiękczalni		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegało na dociepleniu styropianem ścian warsztatu, zmiękczalni i kotłowni, wymianie poszycia kotłowni z płyt warstwowych o grubości 5 cm na 10 cm, dociepleniu dachów w tych obiektach oraz na wymianie okien i drzwi.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
	-	30.09.2011 r.	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	563 459	[kWh/rok]	48,45 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	619 805	[kWh/rok]	53,29 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ :	211,74		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Bogusław Kobyłecki		
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	784915321, (17) 7175200		
Podpis	<i>Bogusław Kobyłecki</i>		EnMS POLSKA Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 REGON 180919806 NIP 8172173239 tel./fax +48 17 717 52 00

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Plik:	AEE Dębica Docieplenie budynków	Strona :	2
Inwestor:	MPEC Sp. z o.o.	Autor :	EnMS Polska Sp. z o.o.