

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20.01.2016	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat przesyłowych w lokalnej sieci pary 0,6 MPa		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Ograniczenie strat przesyłowych w lokalnej sieci pary 0,6 MPa w wyniku zmniejszenia długości rurociągów, zmian w praktyce eksploatacji i przejścia u odbiorców na inne media.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-05-094		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy	Nie dotyczy	22.09.2015.	10 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	131940,7	[GJ/rok]	3151,35 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	158964,7	[GJ/rok]	3796,81 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	15263,8		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko	Julian Martyniak		
Nr uprawnienia	Nie dotyczy		
Nr telefonu	+48 77 481 3695		
Podpis			