

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |   | Data wykonania  |  |
|--|---|---|--|
|  |   | 26.01.2016r.  |  |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |   |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   | Modernizacja ciągu liniowego 110 kV relacji GPZ Kłobuck – GPZ Rębielice – SE Działoszyn na odcinku TAURON Dystrybucja S.A.  |   |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  | Modernizacja ciągu liniowego 110 kV relacji GPZ Kłobuck – GPZ Rębielice – SE Działoszyn na odcinku od GPZ Kłobuck do słupa nr 59 w linii GPZ Rębielice – SE Działoszyn o łącznej długości 16,2 km, polegająca na wymianie przewodów roboczych na całej długości linii na przewody typu ACCC Reykjavik 223 mm <sup>2</sup> |   |  |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków  |   |  |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:  | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:  | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| -  | -   | 14.11.2014r.  | 5  |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>  |   |   |  |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej:  | 1296758,8621  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]  | 111,5012 [toe/rok]   |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:  | 3929572,3094  | [GJ/rok] lub [kWh/rok]  | 337,8824 [toe/rok]   |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:  | 1052,9682   |   | [ton/rok]  |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |   |   |  |
| Imię i nazwisko:   | Maciej Witecki  |   |  |
| Nr uprawnień:  | nie dotyczy   |   |  |
| Nr telefonu:   | (12) 261-11-99  |   |  |
| Podpis:  | <i>Maciej Witecki</i>   |   |  |

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.