

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		26.01.2016r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-167/168 relacji GPZ Boguszów – stacja Poriści na odcinku od GPZ Boguszów do granicy państwa		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-167/168 relacji GPZ Boguszów – stacja Poriści na odcinku od GPZ Boguszów do granicy państwa o długości 22,3 km (44,6 km w przeliczeniu na 1 tor), polegająca m.in. na wymianie przewodów roboczych na całej długości linii na przewody typu AFL 6-240 mm <sup>2</sup>		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	29.09.2015r.	4
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3163267,2000	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	271,9920 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	9585658,1818	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	824,2182 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	2568,5730		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Maciej Witecki		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(12) 261-11-99		
Podpis:	<i>Maciej Witecki</i>		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.