

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		30 grudnia 2015r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Kompleksowa modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 57 – 69.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Zastąpiono gazowe podgrzewacze przepływowe wody, elektryczne podgrzewacze przepływowe wody oraz elektryczne podgrzewacze akumulacyjne wody - centralnym systemem zasilanym z miejskiej sieci ciepłej: zamontowano węzeł cieplny oraz rozproszono instalację ciepłej wody użytkowej.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w Poznaniu ul. Grunwaldzka 21, 60 - 783 Poznań NIP: 7770002731		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		01.12.2015r.	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	8 387	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	0,721 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	645 635	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	55,515 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	133,044		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz		
Nr uprawnień:	nie dotyczy <i>ingr inż. Wiesław Słomowicz</i>		
Nr telefonu:	602 22 44 80 <i>audytor energetyczny</i>		
Podpis:	<i>Słomowicz</i> <i>ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznań</i> tel. 602 22 44 63		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.