




KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		13 styczeń 2016r	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja pompowni wody zmiękczonej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymieniono pompę wody zmiękczonej WAFAPOMP 20A50A o mocy 200kW na 2 pompy GRUNDFOS NK 65-250 o mniejszej wydajności i mocy 37kW - dopasowanych do aktualnych potrzeb zakładu. Przedsięwzięcie przyczyniło się do oszczędności energii elektrycznej	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Veolia Energia Poznań S.A. Ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań NIP 777-00-00-755 REGON 630956570	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	26.10.2015r	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2372,7	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	56,7 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	7118,1	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	170,0 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	548,0		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 792-715-465, 667-626-244		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
 ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
 ***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Członek Zarządu

 Jan Pic

Wiceprezes Zarządu

 Bogdan Świątek