1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	15.07.2015

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	**Modernizacja układów regulacji napędów wentylatorów w Cukrowni Miejska Górka**
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Montaż falowników w układach regulacji napędów wentylatorów wyciągowych i podmuchowych. Przedsięwzięcia zrealizowane w Cukrowni Miejska Górka, ul. Rawicka 44, 63-910 Miejska Górka
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	**Pfeifer & Langen Polska S.A.** **ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań**

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	**31.08.2013**	**10**

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	**999,706** **277 696**	[GJ/rok] [kWh/rok]	**23,8776**	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	**2 999,117** **833 088**	[GJ/rok] [kWh/rok]	**71,6327**	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO_2***:	**281,137**			[ton/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	Tomasz Jaremkiewicz
Nr uprawnienia:	Nie dotyczy
Nr telefonu:	604 443 003, (22) 743 69 38
Podpis:	Jaremkiewicz

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO_2 zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.