# 0. Karta audytu efektywności energetycznej

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | Data wykonania |
|---|---|
| | 10 stycznia 2016 r. |

| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | |
|---|---|
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | w zakresie urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | modernizacja układu sprężarek wody lodowej polegała na wymianie podstawowych elementów instalacji do produkcji wody lodowej takich jak: sprężarki chłodnicze, pompy czynnika chłodniczego oraz wymienniki ciepła. |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie<br>ul. Elewatorska 13<br>19-203 Grajewo<br>NIP: 719-000-04-25<br>Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie<br>Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Radomiu<br>ul. Toruńska 6<br>26-600 Radom |

| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
|---|---|---|---|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | 02.02.2015 | 10 lat |

| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej | 1 369 924,652 | [kWh/rok] | 117,792 | [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 4 151 286,824 | [kWh/rok] | 356,946 | [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji $CO_2$***: | 1 112,379 | | | [ton/rok] |

| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | |
|---|---|
| Imię i nazwisko: | Mgr inż. Michał Bar |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy |
| Nr telefonu: | 22 626 09 10 |
| Podpis: | Michał Bar |

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
*** Na podstawie wskaźników emisji $CO_2$ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.



KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25
tel. 626-09-10, fax 626-09-11

PROKURENT KAPE S.A.
Karolina Loth-Babut